



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199178
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: nw@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 06-1147-1708/А-39**

г. Санкт-Петербург

«20» марта 2020 г.
(дата составления акта)
12-00
(время составления акта)

По адресу/адресам: 198217, Санкт-Петербург, улица Танкиста Хрустицкого, д.31,
лит. А.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжений Северо-Западного управления Ростехнадзора от 13
февраля 2020 № 06-1147/Рк

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 551 Кировского района Санкт-Петербурга» (далее: ГБОУ СОШ № 551
Кировского района Санкт-Петербурга).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"06" марта 2020 г. с 09 час. 00 мин. до "20" марта 2020 г. до 16 час.00 мин.

Продолжительность: 10 рабочих дней.

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней.

Акт составлен: Северо-Западным управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: временно
и.о. директора Петрова Елена Геннадьевна, 06.03.2020 в 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Юзькив Роман Богданович.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: временно и.о. директора Петрова Елена Геннадьевна, и.о. заместителя директора по АХР Чурилова Жанна Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Адрес: юридический - 198217, Санкт-Петербург, улица Танкиста Хрустицкого, д.31, лит. А;

фактический - 198217, Санкт-Петербург, улица Танкиста Хрустицкого, д.31, лит. А.

Основной вид деятельности: осуществление образовательной деятельности.
ИНН 7805149510, ОГРН 1027802730592.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%): 100.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения:

Руководитель: временно и.о. директора Петрова Елена Геннадьевна, тел.756-38-98.

Ответственный за электрохозяйство: и.о. заместителя директора по АХР Чурилова Жанна Ивановна, тел. 8-911-961-58-46.

Присоединенная мощность трансформаторов 6 (10) кВ (0 шт.): ---.

Присоединенная мощность электродвигателей 6 (10) кВ (0 шт.): ---.

Разрешенная нагрузка: 366 кВА

Электроснабжение Потребителя осуществляется от: ТП-6659; источник питания: ПС-369.

Наличие ТЭП: ---.

Договор (контракт) энергоснабжения: от 26.12.2019 № 78130000031817 с АО «ПСК».

Акт(ы) разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок: от 06.04.2005 № б/н.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

		Нормативный правовой акт, нормативный технический документ	Лица,
--	--	--	-------

	Описание и характер выявленных нарушений	требования которого нарушено или (и) не соблюдено	допустившие нарушения
1.	Заместителем ответственного за электрохозяйство назначен работник с группой III (приказ от 02.09.2019 № 94.21).	ПТЭЭП, п.1.2.7	Устранено в ходе проверки.
2.	Присвоение I группы неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, проводится путем проведения соответствующего инструктажа, работником из числа электротехнического персонала с группой не ниже III (необходимо переработать приказ от 02.09.2019 № 94.11).	ПТЭЭП, п.1.4.4	Устранено в ходе проверки.
3.	Отсутствует кабельный журнал.	ПТЭЭП, п.1.8.9	Устранено в ходе проверки.
4.	Отсутствует журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.	ПТЭЭП, п. 1.8.9; ПОТ ЭЭ, п.п.6.6, 7.5 Прил.№8	Устранено в ходе проверки.
5.	Отсутствует оперативный журнал.	ПТЭЭП, п.1.8.9	Устранено в ходе проверки.
6.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты, используемых в электроустановках.	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 1.2.2; ИПИСЗ, п.1.4.2	Устранено в ходе проверки.
7.	Не назначен ответственный работник, за содержание (периодический осмотр) средств защиты.	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 1.2.2; ИПИСЗ, п.1.4.3	Устранено в ходе проверки.
8.	Отсутствует перечень работ, выполняемый в порядке текущей эксплуатации.	ПТЭЭП, п.1.8.9	Устранено в ходе проверки.
9.	Электроустановки потребителя не обеспечены в полном объеме средствами защиты (в т.ч.: указатели напряжения до 1000 В – 2 шт., изолирующая штанга – 1 шт., плакаты и знаки безопасности – 1 комплект, переносное заземление (шинное) – 1 шт., защитные очки – 1 шт.).	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 1.2.2; ИПИСЗ, Прил.8	Устранено в ходе проверки.
10.	Отсутствуют списки работников, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды.	ПТЭЭП, п.1.8.2	Устранено в ходе проверки.
11.	Отсутствуют списки работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП, п.1.8.2	Устранено в ходе проверки.
12.	Отсутствуют списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений.	ПТЭЭП, п.1.8.2	Устранено в ходе проверки.
13.	Отсутствуют списки работников, имеющих право вести оперативные переговоры.	ПТЭЭП, п.1.8.9	Устранено в ходе проверки.
14.	Отсутствуют списки работников, имеющих право быть допускающим.	ПТЭЭП, п.п.1.8.2,1.8.9; ПОТ ЭЭ, п.5.12	Устранено в ходе проверки.
15.	Отсутствуют списки работников, имеющих право быть производителем работ.	ПТЭЭП, п.п.1.8.2,1.8.9; ПОТ ЭЭ, п.5.9	Устранено в ходе проверки.

16.	ГРЩ: на входной двери отсутствует знак безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение»	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 1.2.2 ИПИСЗ, Прил.9	Устранено в ходе проверки.
17.	ГРЩ, пан.№2: не указан номинальных ток плавких вставок на вводах.	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 2.2.20	Устранено в ходе проверки.
18.	ГРЩ: отсутствует принципиальная однолинейная схема.	ПТЭЭП, п.п.1.2.2, 1.2.6, 1.8.3, 1.8.4	Устранено в ходе проверки.
19.	Неиспользуемые концы КЛ-0,4 кВ (от бывших субабонентов) не закорочены / не заизолированы.	ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПУЭ, п.п. 1.7.50, 1.7.51	Устранено в ходе проверки.
20.	ЩО-2: отсутствует (закрашен) знак безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение».	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 1.2.2 ИПИСЗ, Прил.9	Устранено в ходе проверки.
21.	ЩО-2: не указан (закрашен) диспетчерский номер щита «ЩО-2».	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 2.2.20	Устранено в ходе проверки.
22.	ЩО-2: не обеспечена дополнительная механическая защита от прямого / косвенного прикосновения к шинам щита (отсутствует часть ЩС, закрывавшая шины 0,4 кВ при открытой дверце щита).	ПТЭЭП, п. 1.2.6; ПУЭ, п.п. 1.7.50, 1.7.51	Устранено в ходе проверки.
23.	ЩС «Столовая»: на приводах рубильников отсутствуют (закрашены) надписи, указывающие их положение («вкл» «откл»).	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 2.2.14	Устранено в ходе проверки.
24.	ЩС «Столовая»: не указан (закрашен) диспетчерский номер щита в соответствии с принципиальной схемой.	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 2.2.20	Устранено в ходе проверки.
25.	ЩС «Столовая»: отсутствует (закрашен) знак безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение».	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 1.2.2 ИПИСЗ, Прил.9	Устранено в ходе проверки.
26.	ЯРВ «Столовая»: не указаны назначения отходящих автоматических выключателей.	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 2.2.20	Устранено в ходе проверки.
27.	ЯРВ «Столовая»: отсутствует (закрашен) знак безопасности «Осторожно! Электрическое напряжение».	ПТЭЭП, п.п.1.2.6, 1.2.2 ИПИСЗ, Прил.9	Устранено в ходе проверки.
28.	ЯРВ «Столовая»: отсутствует (ослаблена) видимая металlosвязь между корпусом ЯРВ и металлическими трубами под щитом.	ПТЭЭП, п. 1.7.2; ПУЭ, п.п. 1.7.82, 1.7.83, 1.7.50, 1.7.51	Устранено в ходе проверки.

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 22.01.2003 № 4145);


ИПИСЗ – «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261);

ПОТ ЭЭ - «Правила безопасности (охраны труда) при эксплуатации электроустановок» (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации от 12.12.2003 № 30593);


ПУЭ – «Правила устройства электроустановок» (издание 6, 7).

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: ---.

Подписи лиц, проводивших проверку:  Р.Б. Юзькив

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): временно и.о. директора Петрова Елена Геннадьевна


(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” марта 20 20 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку)