



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Кировскому району

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: (812) 786-41-35

г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, каб. 2
(место составления акта)

«30» марта 20 21 г.
(дата составления акта)

12 часов 00 минут

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 30-1-123**

На основании: распоряжения начальника управления по Кировскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Евлоева Магомед-Сали Бембулатовича от 26 февраля 2021 года № 30-1-123 проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты: общеобразовательное учреждение расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 31, лит. А.
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 551 Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198217, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 31, лит. А, ИНН: 7805149510, ОГРН: 1027802730592.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя – правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 16 » марта 20 21 г. с 15 Час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. продолжительность 1 ч.
« 30 » марта 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня (2 часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга Петрова Е.Г.

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
«__» 2021г. № _____

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Свичкарев Александр Евгеньевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Танкиста Хрустицкого, д. 31, лит. А.

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки установлено, что ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга не выполнило в установленный срок предписание органа осуществляющего государственный пожарный надзор № 2-12-759/1/1 от 28.08.2019 г., а именно пункты № п. 5-8, п. 12, п. 15, п. 18, п. 19, п. 22, п. 26.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
5	Для отделки стен путей эвакуации в коридоре (помещение 52 по плану ГУП «ГУНИОН» - проектно-инвентаризационное бюро Кировского района от 03.12.2012), расположенного на первом этаже здания применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности, менее чем КМ1. (фактически применена масляная краска)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст. 11 ч.2 ст.133, ч.ч. 3, 6, ст. 134, ч. 4, ст. 145, п.п. 5, 8 ч. 5 и п. 10 ч.7 ст. 146, табл. 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25	ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга
6	Для отделки стен путей эвакуации в коридоре (помещения 56, 58 по плану ГУП «ГУНИОН» - проектно-инвентаризационное бюро Кировского района от 03.12.2012), расположенных на первом этаже здания применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности, менее чем КМ1. (фактически установлены панели с ненормированным классом пожарной опасности)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст. 11 ч.2 ст.133, ч.ч. 3, 6, ст. 134, ч. 4, ст. 145, п.п. 5, 8 ч. 5 и п. 10 ч.7 ст. 146, табл. 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25	ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга
7	Ширина эвакуационного выхода в свету ведущего из помещения мастерской (помещение 1 по плану ГУП «ГУНИОН» - проектно-	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1	ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга

	инвентаризационное бюро Кировского района от 03.12.2012), расположенного на первом этаже здания на улицу составляет менее 0,9 метра (фактически ширина эвакуационного выхода в свету составляет 0,71 м)	ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 7.12.3; п. 7.12.5	
8	Двери эвакуационных выходов на путях эвакуации ведущего из помещения мастерской непосредственно наружу (помещение 1 по плану ГУП «ГУНИОН» - проектно-инвентаризационное бюро Кировского района от 03.12.2012), расположенного на первом этаже здания на улицу открывается не по направлению выхода из здания.	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.22	ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга
12	Заполнение дверного проема в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей складское помещение, (помещения №40 нумерация по плану филиала ГУП «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 03.12.2012г.) не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности, расположенное на 1-м этаже здания от помещения обеденного зала (помещение № 39 нумерация по плану филиала ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 03.12.2012г), не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости).	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга
15	Заполнение дверного проёма в противопожарных преградах 1 типа, отделяющей складское помещение, не отнесенное к категориям В4 и Д по пожарной опасности (помещение 113 в плане ГУ «ГУИОН» проектно-инвентаризационное бюро Кировского района г. Санкт-Петербурга от 03.12.2012г) от помещения спортивного зала, расположенного на втором этаже здания, не соответствует 2-му типу заполнения проемов в противопожарных преградах. (фактически установлена дверь с ненормируемым пределом огнестойкости)	Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл. 23, 24; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4.	ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга
18	Для отделки стен путей эвакуации в коридоре (помещения 181 по плану ГУП «ГУНИОН» - проектно-инвентаризационное бюро Кировского района от 03.12.2012), расположенных на третьем этаже здания применен декоративно-	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст. 11 ч.2 ст.133, ч.ч. 3, 6, ст. 134, ч. 4, ст. 145, п.п. 5, 8 ч. 5 и п. 10 ч.7 ст.	ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга

	отделочный материал с классом пожарной опасности, менее чем КМ1. (фактически используется масляная краска)	146, табл. 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25	
19	Для отделки стен путей эвакуации в коридоре (помещения 145 по плану ГУП «ГУНИОН» - проектно-инвентаризационное бюро Кировского района от 03.12.2012), расположенных на третьем этаже здания применен декоративно-отделочный материал с классом пожарной опасности, менее чем КМ1. (фактически используется масляная краска)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч.3 ст. 11 ч.2 ст.133, ч.ч. 3, 6, ст. 134, ч. 4, ст. 145, п.п. 5, 8 ч. 5 и п. 10 ч.7 ст. 146, табл. 3, 27, 28 Приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 года № 123-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25	ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга
26	Для помещений производственного и складского назначения, расположенных в здании не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и не обозначены на дверях помещений	п.1 ч. 2 ст. 1, п.2 ч.1 ст. 6, ст.18, ст. 19, ст. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479);	ГБОУ СОШ № 551 Кировского района Санкт-Петербурга

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись
Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: _____

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: №30-1-123/1/1 от 30.03.2021 года.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии): копия плана филиала ГУП «ГУНИОН» - проектно-инвентаризационное бюро Кировского района от 03.12.2012 г., Акт-Наряд ООО «Перспектива» от 01.02.2021 г., от 10.03.2021 г., копия журнала регистрации работ по ТО и ТР, паспорта на противопожарные двери, акты выполненных работ, свидетельство.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Свичкарев Александр Евгеньевич – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления по Кировскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

« 30 » марта 20 21 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Петрова Елена Геннадьевна, директор ТБОУ «СШ № 157»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” марта 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)